



国土交通省近畿地方整備局

Kinki Regional Development Bureau

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

近畿地方整備局
滋賀国道事務所

配 布 日 時

平成27年11月11日(水)
20時30分

資 料 配 布

件 名

(第1報) 国道8号^{しおつ}塩津バイパスの水道管切断事故について

概 要

○平成27年11月11日(水) 16時45分頃国道8号^{しおつ}塩津バイパス
^{ながはま にしあざいちょうしおつはま}
(長浜市西浅井町塩津浜)において水道管を切断する事故が発生しました。

取 扱 い

配 布 場 所

滋賀県政記者クラブ

問 合 せ 先

国土交通省 近畿地方整備局 滋賀国道事務所
副 所 長 ^{とりおく ひろよし} 鳥奥 博良
工務課長 ^{みづえ まさひろ} 水江 正弘
TEL 077-523-1741 (代表)

国道 8 号塩津バイパスの水道管切断事故について

平成 27 年 11 月 11 日（水）午後 16 時 45 分頃、滋賀県長浜市西浅井町塩津浜地先の国道 8 号塩津バイパス工事現場において、水道管を切断する事故が発生しました。

■発生日時：平成 27 年 11 月 11 日（水）午後 16 時 45 分頃

■事故概要

- ・電気を引き込むための引込柱建柱掘削中に建柱機にて水道管を破損。
- ・18 時 56 分頃水道管は仮復旧済み

■工事名：塩津バイパス塩津浜地区整備工事
受注者：杉橋建設（株）

■発生場所：滋賀県長浜市西浅井町塩津浜地先（国道 8 号塩津 B P）

■被害状況：水道管破損により、長浜市西浅井町 5 地区（野坂・岩熊^{やのくま}
・祝山^{ほりやま}・塩津浜・塩津中）の約 350 世帯に濁り水が発生しました。

長浜市は、長浜水道企業団の応援を受けて、給水タンク車 2 台により、各集会所にポリタンクを置いて給水しています。

現在、長浜市が消火栓から濁り水を抜いています。

位置図

