



国土交通省近畿地方整備局

Kinki Regional Development Bureau

Ministry of Land Infrastructure, Transport and Tourism

近 畿 地 方 整 備 局 京 都 国 道 事 務 所
記 者 発 表

発 表 日 時	平成 2 4 年 1 1 月 2 1 日 1 8 時 3 0 分
---------	-------------------------------------

件 名	工事による水道管破損について(確認完了)
-----	----------------------


概 要	平成24年11月21日 午前10時00分頃に発生した京都第二外環状道路の工事により水道管の破損及び断水が発生していましたが、午後5時15分頃に水道水の濁りが無いことが確認できましたのでお知らせします。
-----	--

取 扱 い	
-------	--

配 布 場 所	○京都市政記者クラブ
---------	------------

問 い 合 わ せ 先	国土交通省近畿地方整備局京都国道事務所 TEL 075-351-3300 副 所 長 森内 利臣 工務課長 吉原 武志
-------------	--

工 事 名 : 京都第二外環状道路小塩灰方地区改良工事
請 負 業 者 : 西武建設(株)
工 事 概 要 : 工事延長 L = 460.0m
道路改良1式、舗装1式
橋台2基
場所打ち杭 $\phi 1200$ L = 9.5m 12本
工 期 : 平成23年3月19日～平成25年3月15日
事故発生箇所 : 京都府京都市西京区大原野灰方町地先



事 故 経 過：

- 10：00頃 府道向日善峰線において京都第二外環状道路の排水管(横断管)埋設箇所を掘削中、埋設されていた水道管（ダクタイル鋳鉄管φ100mm）を破損。
- 11：00頃 京都市上下水道局 現場到着
京都市上下水道局の給水車及び広報車が到着 断水世帯に給水及び広報を開始
- 12：00頃 京都市上下水道局による復旧工事開始。
- 14：25頃 復旧完了
- 14：55頃 通水確認完了
- 16：20頃 断水の28戸に対して、濁りの有無の確認開始。
- 16：25頃 濁りをとるための放水（管洗浄）を終了。
- 17：15頃 21戸（留守宅の7戸を除く）の濁りのないことを確認。
（上流側の47戸については、ポンプによる循環での対応を行ったため断水・濁りは無し。）