

令和 6年 12月 18日 21時 30分
資料配付 淀川水質汚濁防止連絡協議会

淀川水系桂川支川小畑川(京都市西京区大原野上里南ノ町)で泡消火剤の流出を確認
～現時点で影響報告はありません～

令和6年12月17日14時45分頃、淀川水系桂川支川小畑川(京都市西京区大原野上里南ノ町)にて泡消火剤の流出が確認されましたが、現時点で影響報告はありません。

- 令和6年12月17日14時45分頃、淀川水系桂川支川小畑川(京都市西京区大原野上里南ノ町)において、泡消火剤の流出が確認されました。
- 17日16時25分までに、京都府及び乙訓消防組合がオイルフェンスの設置を完了し、18日16時頃、オイルフェンスとともに泡消火剤の回収を実施しました。
- 原因については、ホームセンター駐車場内の車両事故により、スプリンクラーが誤作動したためです。
- 流出量は不明です。
- 現時点で桂川への流出は確認されていません。
- 現時点で魚類等のへい死は確認されていません。
- 利水者へは水濁協を通じて連絡済みです。
- 現時点で利水者からの影響報告はありません。
- 18日、現況確認のため、京都府が小畑川にて水質検査を行っています。

<取扱い> _____

<配布場所> 近畿建設記者クラブ、大手前記者クラブ

<問合せ先>

(本件水質事故に関する問合せ先)
京都府 総合政策環境部 環境管理課長 みね かつゆき 峯 勝之 TEL075-414-4698

(水濁協、淀川の状況に関する問合せ先)
淀川水質汚濁防止連絡協議会通報連絡センター つばき よしみつ 樁 善光
近畿地方整備局 淀川河川事務所 河川環境課長 TEL072-843-2861(代表)

淀川水質汚濁防止連絡協議会事務局 うえの かずや 課長補佐 上野 和也
近畿地方整備局 河川部 河川環境課 TEL06-6942-0608

琵琶湖



油膜確認箇所 位置図

泡消火剤の確認
京都府京都市西京区大原野上里南ノ町地先
(令和6年12月17日 14時45分頃判明)



小畑川

桂川


宇治川

木津川

淀川

← : 流下方向

大阪湾



拡散防止対応状況



・泡消火剤確認
・乙訓土木事務所及び乙訓消防組合が
オイルフェンス設置完了
(京都府京都市西京区大原野上里南ノ町地先)

← :流下方向