

令和2年10月22日22時55分
資料配布 淀川水質汚濁防止連絡協議会

よどがわ かつらがわ たわらがわ なんたんし ひよしちよう
淀川水系桂川支川田原川(京都府南丹市日吉町)での油膜が
確認された件について、南丹市の一部(日吉地域)で水道取水障害が発生しています。

たわらがわ
昨日、淀川水系桂川支川田原川において油膜が確認された件について、田原川より取水している南丹市の一部(日吉地域)で水道取水障害が発生しています。

- 昨日21日9時00分頃、淀川水系桂川支川田原川及び上流の深山川で油膜が確認された件で、田原川より取水している南丹市の一部(日吉地域)で、21日12時30分より水道取水障害が3箇所発生しています。(添付の図を参照下さい。)
- 本日、南丹市が水質検査を行い、臭気異常が確認されたため、取水の復旧については、見込みが立たない状況です。
- 給水障害の恐れがあり、南丹市では給水タンクを設置しています。詳細は次の南丹市HPにてご確認ください。
https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/life/115/003/000/index_79324.html
- 京都府南丹土木事務所が、昨日、深山川と田原川の合流点付近、及び下流の田原川と胡麻川の合流点付近にオイルフェンスを設置済みです。
- 原因は深山川の油膜発見箇所付近でオイルタンクの不具合により重油が漏れたことが原因の様ですが、河川への流出量などは不明です。
- 本日、南丹市が深山川でオイルマットにより油膜を回収しています。
- 田原川と胡麻川の合流点より下流では油膜等は確認されていません。
- 淀川水質汚濁防止連絡協議会を通じて関係機関には連絡済みです。
- 魚類等の斃死は、現在確認されていません。
- 特段の状況変化がない限り、本日はこれで終報としますが、新たな情報が分かり次第継続して発表いたします。

<取扱い>

<配布場所> 近畿建設記者クラブ、大手前記者クラブ

<問合せ先>

(本事故に関する問合せ先)

京都府 建設交通部 河川課 TEL075-414-5282
京都府 府民環境部 環境管理課 TEL075-414-4709

(情報等に関する問い合わせ先)

淀川水質汚濁防止連絡協議会通報連絡センター 河川環境課長 日下 慎二
近畿地方整備局 淀川河川事務所 TEL072-843-2861(代表)

(水濁協に関する問い合わせ先)

淀川水質汚濁防止連絡協議会事務局 河川部 河川環境課 計画係長 古賀 裕英
近畿地方整備局 TEL06-6942-0608



