

淀川下流部 かんがい用水(慣行)施設一覧

H14.8.19 近畿地方整備局

番号	施設名称	水利使用者	施設管理者	届出取水量	取水施設能力	備考
1	河原樋用水	摂津市	摂津市	0.41 m3/s	横軸流形式ポンプ 口径500mm 0.41m3/s * 1 計0.41m3/s	
2	五久樋用水	摂津市	摂津市	0.33	堅型軸粒ポンプ 口径300mm 0.165m3/s * 2 合計0.33m3/s	
3	木屋揚水機	守口市他6市	淀川左岸 用排水管理組合	7.775	両吸込渦巻きポンプ 口径1,000mm 81m3/分/台 * 4 1.35m3/s*4 合計5.4m3/s	
4	三ヶ牧揚水機場	神安土地改良区	神安土地改良区	4.257	立軸斜流ポンプ 1.419*2、0.819*1、0.6*1 合計4.257m3/s	
5	牧野用水	枚方市御殿山 土地改良区	枚方市御殿山 土地改良区	0.322	脱着式水中ポンプ 口径400mm、0.322m3/s * 1 計0.322m3/s	
6	五領揚水機	大阪府	高槻市東部 土地改良区	2.15	取水ポンプ (補助1.17) 口径700 0.9*2=1.8m3/s 400mm 0.35*1 合計2.15m3/s	
	農業用水合計			15.244 m3/s	12.869 m3/s	

守口市他6市: 守口市、枚方市、寝屋川市、大東市、門真市、東大阪市、四条畷市

河川管理者からの提供資料

淀川水系流域委員会
第4回 委員会 水需量管理WG (H14.8.19)
資料 4-1