

令和4年11月14日15時00分
近畿地方整備局
和歌山河川国道事務所

紀の川・有本揚排水機場における電気設備不具合によるポンプ停止について (第2報_終報)

令和4年11月9日16時頃より揚水運転が停止していた紀の川・有本揚排水機場ありもとようはいすいきじょう(和歌山県和歌山市有本地先)の揚水ポンプは、本日9時より通常運転を開始しました。

- 調査の結果、電気系統の不具合により、ポンプの回転制御をするインバータ盤に電気が供給されなかったことが原因と判明しました。
- その後修理を行い、11月11日15時にポンプの稼働を再開しました。
- 11月12日及び13日の9時から21時に動作状況を確認し、本日通常運転となりました。

<取扱い> _____

<配布場所> 和歌山県政記者クラブ 和歌山県地方新聞記者クラブ
和歌山県政放送記者クラブ

<問合せ先> 和歌山河川国道事務所 電話 073-424-2471(代表)
河川管理課長 : ながお長尾 そうじ壮治(内線331 直通073-402-0267)
防災課長 : ながぬま永沼 たくじ卓司(内線281 直通073-402-0271)